



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652) 24-05-82, факс (8652) 75-96-55
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Петровскому городскому округу)
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)
Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
№ 54

г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1

17.06.2022 года

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковник внутренней службы Ермаков А.В.

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 15.06.2022 года № 54 по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении юридического лица:

1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад, № 36 «Ласточка» г. Светлоград
2. Юридический адрес: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Высотная, 9.
3. ИНН, ОГРН: ИНН 2617007240
4. Фамилия, имя, отчество законного представителя, должность: Яговкина Надежда Павловна, и.о. заведующего.
телефон: _____
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя: _____
6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: Ранее за нарушения требований пожарной безопасности к адм. ответственности не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

15.06.2022 года в 15 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении объекта защиты – муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград, отнесенного к категории высокого риска, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9, собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград: ИНН 2617007240, (далее – Учреждение), были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные

нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации в области пожарной безопасности, а именно:

1. В здании детского сада, система оповещения и управления эвакуацией не имеет контроля линии оповещения. Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.4 СП 3.13130-2009;
2. Система пожарной сигнализации смонтирована с отступлением от проектных решений. статьи 4, 5, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Проложенный кабель системы пожарной сигнализации не соответствует нормативной документации. (статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ31565-2012 СП 6.13130-2013;
4. Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативным документам. статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020;
5. Установка приборов приемно-контрольных (ППКП) и приборов пожарных управлений (ППУ) не соответствуют нормативной документации статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020;
6. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.17, п 6.3.4 СП 484.1311500.2020;
7. В здании детского сада не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания. Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНИП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
8. На путях эвакуации допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки представлен сертификат на напольное покрытие отсутствует). Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9. Согласованная программа проведения противопожарного инструктажа, не соответствует действующим нормам. статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
10. Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с работниками учреждения. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ определена ответственность, за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.

В результате выявленных нарушений требований пожарной безопасности был составлен протокол об административном правонарушении от 10.06.2022 года № 37 по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240.

Для рассмотрения протокола об административном правонарушении законный представитель МКДОУ ЦРР - ДС № 36 "Ласточка" г. Светлоград прибыла, с её участием рассмотрено настоящее дело об административном правонарушении. Ходатайств до начала рассмотрения и в ходе рассмотрения не поступало.

В ходе рассмотрения законный представитель МКДОУ ЦРР - ДС № 36 "Ласточка" г. Светлоград, Яговкина Н.П., пояснила, что содержание предъявляемых нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки, понятны. Будут приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, оценив их совокупность, прихожу к выводу о наличии вины юридического лица МКДОУ ЦРР - ДС № 36 "Ласточка" г. Светлоград в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Целью создания данной системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Одним из условий, определенных частью 1 статьи 6 Закона № 123-ФЗ, при котором пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, является выполнение в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 1 Закона № 69-ФЗ определено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности - это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Закона № 69-ФЗ установлено, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в протоколе об административном правонарушении от 15.06.2022 года № 54, квалифицируются по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, не подпадающие под квалификацию по статьям 8.32, 11.16 и частям 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ определено, что за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9, обстоятельств смягчающих либо отягчающих административную ответственность, определенных статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Полное наименование юридического лица:

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240, зарегистрированного по адресу: 356503, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Привлечь к административному наказанию в виде предупреждения.

Объявить, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 191 «А» или в Петровский районный суд Ставропольского края по адресу: г. Светлоград, ул. Ленина, д. 24.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению, в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.


Начальник ОНД и ПР
по Петровскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
подполковник внутренней службы



А.В. Ермаков

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

« 17 » 06 2022 г.


(подпись)


(фамилия инициалы)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем « ____ » _____ 20 ____ г. вступило в законную силу.
Исполнено « ____ » _____ 20 ____ года.