

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

« 15 » июня 20 22 г. № 26-012-2022/0027pc

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению центра развития ребёнка детскому саду № 36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240, 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 26-012-2022/0027pc от «05» мая 2022 года в период:

с: « 01 » июня 20 22 г. 10 час. 00 мин.
по: « 01 » июня 20 22 г. 11 час. 00 мин.
с: « 06 » июня 20 22 г. 10 час. 00 мин.
по: « 06 » июня 20 22 г. 11 час. 00 мин.
с: « 15 » июня 20 22 г. 14 час. 00 мин.
по: « 15 » июня 20 22 г. 15 час. 00 мин.

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Барнаш Петром Владимировичем, лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

1) И.о. заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детскому саду № 36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240 – Яговкина Надежда Павловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада, система оповещения и управления эвакуацией не имеет контроля линии оповещения	статья 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.4 СП 3.13130-2009	01.02.2023 г.	
2	Система пожарной сигнализации смонтирована с отступлением от проектных решений	статья 4, 5, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023 г.	
3	Проложенный кабель системы пожарной сигнализации не соответствует нормативной документации.	статья 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012 СП 6.13130-2013	01.02.2023 г.	
4	Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативным документам	статья 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020	01.02.2023 г.	
5	Установка приборов приемно-контрольных (ППКП) и приборов пожарных управлений (ППУ) не соответствуют нормативной документации	статья 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020	01.02.2023 г.	
6	Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности	статья 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.17, п 6.3.4 СП 484.1311500.2020	01.02.2023 г.	
7	В здании детского сада не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания	Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНиП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»	01.02.2023 г.	
8	На путях эвакуации допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны	Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023 г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки представлен сертификат на напольное покрытие отсутствует)			
9	Согласованная программа проведения противопожарного инструктажа, не соответствует действующим нормам.	статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 2 приложения 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	01.02.2023 г.	
10	Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с работниками учреждения	Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детский сад №36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240, 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9, законный представитель – и. о. заведующего Яговкина Надежда Павловна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Петровскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Барнаш Петр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)