



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652) 24-05-82, факс (8652) 75-96-55

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356530, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1, E-mail: svetlograd77@bk.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

№ 54

г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1

15.06.2022 года

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенант внутренней службы Барнаш П.В.

руководствуясь статьями 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

- 1. Полное наименование юридического лица:** Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад, № 36 «Ласточка» г. Светлоград
- 2. Юридический адрес:** Ставропольский край, Петровский городской округ,
г. Светлоград, ул. Высотная, 9.
- 3. ИНН, ОГРН:** ИНН 2617007240
- 4. Фамилия, имя, отчество законного представителя, должность:** Яговкина Надежда Павловна, и.о. заведующего
телефон: _____
- 5. Документ, подтверждающий полномочия представителя:** Приказ муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детского сада, № 36 «Ласточка» г. Светлоград от 16.05.2022 года № 102/1
- 6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:** Ранее за нарушения требований пожарной безопасности к адм. ответственности не привлекалось

Обстоятельства совершения административного правонарушения:

15.06.2022 года в 15 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении объекта защиты – муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград, отнесенного к категории высокого риска, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9, собственником либо лицом,

уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться является муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград: ИНН 2617007240, (далее – Учреждение), были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами Российской Федерации в области пожарной безопасности, **а именно:**

1. В здании детского сада, система оповещения и управления эвакуацией не имеет контроля линии оповещения. Статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.4 СП 3.13130-2009;
2. Система пожарной сигнализации смонтирована с отступлением от проектных решений. статьи 4, 5, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Проложенный кабель системы пожарной сигнализации не соответствует нормативной документации. (статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ31565-2012 СП 6.13130-2013;
4. Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативным документам. статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020;
5. Установка приборов приемно-контрольных (ППКП) и приборов пожарных управлений (ППУ) не соответствуют нормативной документации статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020;
6. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.17, п 6.3.4 СП 484.1311500.2020;
7. В здании детского сада не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания. Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНИП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
8. На путях эвакуации допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки представлен сертификат на напольное покрытие отсутствует). Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9. Согласованная программа проведения противопожарного инструктажа, не соответствует действующим нормам. статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка,

видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

10. Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с работниками учреждения. **Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;** пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.



Нарушение требований пожарной безопасности - это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, определенных статьей 24.5 КоАП РФ, не имеется.

Таким образом, юридическое лицо муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240 совершило административное правонарушение, предусмотренное **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.**

Законному представителю муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240, 356503, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9, законный представитель – и.о. заведующей Яговкиной Надежде Павловне, разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.4, 25.5 КоАП РФ; статьями 46, 51 Конституции РФ:

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

При составлении протокола присутствовали: (заполняется в случае участия данных лиц)

Защитник: Не привлекался

(фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; документ, удостоверяющий полномочия; документ, удостоверяющий личность)



Защитнику разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.5 КоАП РФ; статьями 46, 51 Конституции РФ:

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Потерпевший: Не привлекался (отсутствует)

(фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; документ, удостоверяющий личность)

Потерпевшему разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.2, 25.5 КоАП РФ; статьями 46, 51 Конституции РФ:

 (подпись)  (фамилия, инициалы)

Представитель потерпевшего: Не привлекался
(фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; документ, удостоверяющий полномочия; документ, удостоверяющий личность)

Представителю потерпевшего разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.5 КоАП РФ; статьями 46, 51 Конституции РФ:

_____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Свидетели:

1. Не привлекались (отсутствуют)
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

2. Не привлекались (отсутствуют)
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.6, 17,9 КоАП РФ; статьями 46, 51 Конституции РФ:

_____ (_____) _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы)

Понятые:

1. Не привлекались (отсутствуют)
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

2. Не привлекались (отсутствуют)
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон)

Понятым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.7, 17,9 КоАП РФ; статьями 46, 51 Конституции РФ:

_____ (_____) _____ (_____)
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _____

в связи с отсутствием денежных средств

Молова (*Молова ИВ*)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Сведения о заявлениях и ходатайствах от участвующих лиц: Заявления и ходатайства не поступали.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: Свидетели и понятые к участию в составлении протокола об административном правонарушении не привлекались. Потерпевшие отсутствуют.

К протоколу прилагаются:

- протокол разъяснения прав законному представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении от 15.06.2022 года.

С протоколом ознакомлен(а), замечания к протоколу: нет

Лобов (подпись) (Лобкина ИИ) (фамилия, инициалы)

Дознаватель ОНД и ПР
по Петровскому городскому округу
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
лейтенант внутренней службы

Лобов
П.В. Барнаш

Копию протокола получил(а): 15.06.22 Лобов (Лобкина ИИ)
(дата, подпись) (фамилия, инициалы)

Протокол и материалы будут переданы на рассмотрение: Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковнику внутренней службы Ермакову А.В. по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1

«15» 06 2022 г.

Лобов (подпись) (Лобкина ИИ) (фамилия, инициалы)