

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652) 34-94-05, факс 8(8652) 75-96-55

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356532, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1
E-mail: svetlograd77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Светлоград
(место составления)

« 15 » июня 20 22 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начал:

с: « 15 » июня 20 22 г. 14 час. 00 мин.
по: « 15 » июня 20 22 г. 15 час. 00 мин.

Должностным лицом – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Барнаш Петром Владимировичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое провело осмотр)

На основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения о проведении выездной проверки от 05.05.2022 г. № 26-012-2022/0027рс

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

В присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица:

И.о. заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка-детский сад №36 «Ласточка» г. Светлоград, Яговкина Надежда Павловна

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

С участием специалиста, эксперта:

-----//-----//-----

Проведен осмотр: здания, помещений отнесенных к категории высокого риска, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных объектов, предметов)

Расположенного(ых) по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, г.Светлоград, ул. Высотная, 9.

В ходе осмотра проводилась: -----//-----//-----
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В здании детского сада, система оповещения и управления эвакуацией не имеет контроля линии оповещения. (статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.4 СП 3.13130-2009. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022;
2. Система пожарной сигнализации смонтирована с отступлением от проектных решений. статьи 4, 5, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022;
3. Проложенный кабель системы пожарной сигнализации не соответствует нормативной документации. (статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ31565-2012 СП 6.13130-2013. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022;
4. Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативным документам. статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022;
5. Установка приборов приемно-контрольных (ППКП) и приборов пожарных управлений (ППУ) не соответствуют нормативной документации статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022;
6. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.17, п 6.3.4 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки;
7. В здании детского сада не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания. Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНИП 23-05-95* (СП 52.13330.2010) «Естественное и

искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»
Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г;

8. На путях эвакуации допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки сертификат на напольное покрытие отсутствует). Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение подтверждается протоколом осмотра от от 15.06.2022 г;
9. Согласованная программа проведения противопожарного инструктажа, не соответствует действующим нормам. статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 2 приложения 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»
Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г.
10. Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с работниками учреждения. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и настоящим актом проверки.

К протоколу осмотра прилагаются:

-----//-----//-----

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:

-----//-----//-----

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при осмотре:

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное (ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:


(подпись)

Барнаш П.В.
(фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:

Людмила

(подпись)

Яговкина Н.П.

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

-----//-----//-----