

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края  
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652) 34-94-05, факс 8(8652) 75-96-55

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356532, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1  
E-mail: svetlograd77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

« 15 » июня 20 22 г. 15 час. 00 мин. № 26-012-2022/0027pc  
(дата и время составления акта)

Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, 1  
(место составления акта)

**Акт**  
**выездной плановой проверки**  
плановой/внеплановой-

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:**

Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы А.В. Ермакова от 05.05.2022 года № 26-012-2022/0027, КНМ 26220061000200858113

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

### 3. Выездная проверка проведена:

Барнаш Петром Владимировичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

### 4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

### 5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здания, помещений отнесенных к категории высокого риска, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

### 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Высотная, д.9

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

### 7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детский сад №36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240, 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

### 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 01 » июня 20 22 г. 10 час. 00 мин.  
по: « 01 » июня 20 22 г. 11 час. 00 мин.  
с: « 06 » июня 20 22 г. 10 час. 00 мин.  
по: « 06 » июня 20 22 г. 11 час. 00 мин.  
с: « 15 » июня 20 22 г. 14 час. 00 мин.  
по: « 15 » июня 20 22 г. 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с: « --- » --- 20 --- г. --- час. --- мин.

по: « --- » --- 20 --- г. --- час. --- мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 рабочих дня, 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

- 1) Осмотр
- 4) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с:	« 01 »	июня	20	22	г.	10	час.	00	мин.
по:	« 01 »	июня	20	22	г.	11	час.	00	мин.
с:	« 06 »	июня	20	22	г.	10	час.	00	мин.
по:	« 06 »	июня	20	22	г.	11	час.	00	мин.
с:	« 15 »	июня	20	22	г.	14	час.	00	мин.
по:	« 15 »	июня	20	22	г.	15	час.	00	мин.

**по месту: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 15.06.2022 г; требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 01.06.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. Правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ;

2. Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, а также назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

3. Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения;

4. Технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

**11. По результатам выездной проверки установлено:**

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. В здании детского сада, система оповещения и управления эвакуацией не имеет контроля линии оповещения. (статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3.4 СП 3.13130-2009. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г., протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки;
2. Система пожарной сигнализации смонтирована с отступлением от проектных решений. статьи 4, 5, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г., протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной

- безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки);
3. Проложенный кабель системы пожарной сигнализации не соответствует нормативной документации. (статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ31565-2012 СП 6.13130-2013. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г., протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки);
  4. Деление объектов на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) не соответствуют нормативным документам. статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.3 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г., протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки;
  5. Установка приборов приемно-контрольных (ППКП) и приборов пожарных управлений (ППУ) не соответствуют нормативной документации статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г., протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки;
  6. Линии связи между компонентами систем пожарной автоматики (СПА) выполнены без обеспечения автоматического контроля их исправности статьи 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.17, п 6.3.4 СП 484.1311500.2020 Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г., протоколом проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 20.04.2022, и настоящим актом проверки;
  7. В здании детского сада не обеспечено наличие аварийного освещения на путях эвакуации (коридор) и эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажа здания, которое должно включаться при отключении сети питания основного освещения и включения систем автоматической противопожарной защиты здания. Статьи 4, 5, 6, пункт 2 статьи 52, статья 53, часть 3 статьи 80, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункты 1.3, 4.3.1 СП 1.13130.2009); пункт 7.74 СНИП 23-05-95\* (СП 52.13330.2010) «Естественное и искусственное освещение»; пункты 4.2.1, 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; пункт 3.3 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования» Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и настоящим актом проверки;
  8. На путях эвакуации допущено применение напольного покрытия поливинилхлоридного на основе – линолеума ПВХ без технической документации (сертификаты пожарной безопасности, декларации соответствия, протоколы испытаний, технические условия) отражающей показатели пожарной опасности материала и подтверждающей возможность его применения для здания данного класса функциональной пожарной опасности. Строительные материалы должны применяться в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (на момент проверки представлен сертификат на напольное покрытие отсутствует). Статьи 4, 5, 6, часть 3 статьи 80, части 1, 2, 3, 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и настоящим актом проверки;
  9. Согласованная программа проведения противопожарного инструктажа, не соответствует действующим нормам. статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункт 2 приложения 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и настоящим актом проверки.

10. Не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с работниками учреждения. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Нарушение подтверждается протоколом осмотра от 15.06.2022 г. и настоящим актом проверки.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 15.06.2022 г. № 26-012-2022/0027рс;
- протокол осмотра от 15.06.2022 г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель ОНД и ПР  
по Петровскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю  
лейтенант внутренней службы Барнаш П.В.


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего документарную проверку

  
(подпись)

Барнаш Петр Владимирович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, лейтенант внутренней службы, тел. 8 (86547) 4-31-63, E-mail: svetlograd77@bk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,  
электронный адрес (при наличии)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детский сад №36 «Ласточка» г. Светлоград, ИНН 2617007240, 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Высотная, д. 9, законный представитель – И. о. заведующего Яговкина Надежда Павловна.

  
15.06.2022

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время  
ознакомления) <\*>

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном  
электронном портале <\*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.